

Ersatzmotoren

Auszug aus den Einschränkungen in der Kategorie NRE (Non-Road Engines)

Variable Drehzahl bis unter 56 kW

Leistungsbereich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
$37 \leq P < 56 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	Stage I	Stage I	Stage I	Stage II	Stage II	Stage II	Stage II	Stage IIIA	Stage V												
$19 \leq P < 37 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	Stage II	Stage IIIA	Stage V																		
$P < 19 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert*	unreguliert*	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V							


Konstante Drehzahl bis unter 56 kW

Leistungsbereich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
$37 \leq P < 56 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	Stage II	Stage IIIA	Stage V																		
$19 \leq P < 37 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert	Stage II	Stage IIIA	Stage V																		
$P < 19 \text{ kW}$	unreguliert	unreguliert	unreguliert	unreguliert*	unreguliert*	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V											

* Übergangsmotoren, die bis zum 31. Dezember 2018 hergestellt wurden, können bis zum 31. Dezember 2020 in Verkehr gebracht werden, um bestehende Motoren zu ersetzen, ansonsten sind nach dem 31. Dezember 2018 Stage V-Motoren erforderlich.

Nicht-Stage-V-Motor defekt?

Was Sie tun können und was erlaubt ist.
Ein beispielhafter Ausschnitt.



* Zeitpunkt des Defekts